

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
(МБУ ДО РЦДЮТТ)
356530, Ставропольский край, Петровский городской округ,
г. Светлоград, ул. Бассейная, зд.23 а
тел. 8(86547) 4-34-47, e-mail: tehnik23@mail.ru
ИНН 2617007539 КПП 261701001
ОГРН 1022600936753
20.07.2023г. № 75
На № _____ от _____

Заместителю прокурора Петровского района
советнику юстиции
А.В. Стрельникову
Ставропольский край, Петровский район,
г.Светлоград, пл.50 лет Октября, д.5

директора МБУ ДО РЦДЮТТ
Зотовой Е.В.

Уважаемый Александр Владимирович!

Представление прокуратуры № 7-08-2023 от 23.06.2023 г. «Об устранении нарушений требований законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности» было рассмотрено на совещании при директоре, протокол № 10 от 06.07.2023г.

Указанное представление рассмотрено в присутствии заместителя прокурора района советника юстиции А.В. Стрельникова.

Выявленные нарушения имели место, и были частично устранены:

1. Администрацией учреждения МБУ ДО РЦДЮТТ было написано ходатайство на имя начальника отдела образования администрации Петровского городского округа Шевченко Н.А. о выделении дополнительных денежных средств:

- на проведение замены автоматической пожарной сигнализации, эксплуатируемой сверх срока службы (Приложение 1).

- на проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли. Крайнее испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций, осуществлялось 08.07.2022г., протокол № 154 (Приложение 2, 3)

- на установку системы видеонаблюдения (Приложение 1).

2. На эвакуационном выходе, которой ведет непосредственно наружу, в центральной части здания, в которой расположен лагерь с дневным пребыванием детей, установлен засов, обеспечивающий возможность свободного открывания изнутри без ключа.

3. Переработана и дополнена программа проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте, в которой отражены основные требования к содержанию программы первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. (Приложение 4)

4. С работниками МБУ ДО РЦДЮТТ был проведен внеплановый противопожарный инструктаж для ознакомления с введенными в действие новыми, или внесении изменений в действующие нормативно - правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности. В журнале инструктажей внесена запись о проведении внепланового инструктажа (Приложение 5).

4. МБУ ДО РЦДЮТТ регулярно проводит тренировки по проведению учений по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся находящихся на объекте (территории) (Приложение 6).

5. Для того чтобы исключить возможность несанкционированного проникновения на территорию учреждения посторонних лиц, ворота и калитка, на время нахождения в учреждении учащихся, находятся в закрытом состоянии, что позволяет исключить нахождение посторонних лиц и транспортных средств на территории.

6. Соколовой И.И., завхозу МБУ ДО РЦДЮТТ, ответственному за пожарную безопасность и антитеррористическую деятельность МБУ ДО РЦДЮТТ за порученное исполнение своих должностных обязанностей, вынесеностное предупреждение.

Директор МБУ ДО РЦДЮТТ

Е.В. Зотова

