



Заместителю прокурора Петровского района
младшему советнику юстиции
О.С. Масленниковой
Ставропольский край, Петровский район,
г.Светлоград, пл.50 лет Октября, д.5

директора МБУ ДО РЦДЮТТ
Зотовой Е.В.

ИНФОРМАЦИЯ

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

Представление прокуратуры № 7-08-2024 от 31.10.2024г. «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности» было рассмотрено на совещании при директоре 08.11.2024года.

Указанное представление рассмотрено в присутствии помощника прокурора района В.А. Григоровой.

МБУ ДО РЦДЮТТ приняты следующие меры по устранению правонарушений:

1. администрацией учреждения МБУ ДО РЦДЮТТ было подано ходатайство на имя начальника отдела образования администрации Петровского муниципального округа Шевченко Н.А. о выделении дополнительных денежных средств на проведение замены автоматической пожарной сигнализации, эксплуатируемой сверх срока службы (Приложение 1).

2. в МБУ ДО РЦДЮТТ проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Протокол проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 05 июля 2024 года прилагается. (Приложение 2).

3. в МБУ ДО РЦДЮТТ в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, Порядком обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, своевременно проводится вводный и первичный инструктажи с вновь принятыми работниками с внесением в журнал противопожарного инструктажа (Приложение 3).

4. Соколова И.И., завхоз МБУ ДО РЦДЮТТ, ответственная за пожарную безопасность в МБУ ДО РЦДЮТТ за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей привлечена к дисциплинарному взысканию, ей объявлено замечание (Приложение 4).

Директор МБУ ДО РЦДЮТТ



Е.В. Зотова

