




ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРОКУРАТУРА
ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

пл. 50 лет Октября, д.5, г. Светлоград,
Петровский район, Ставропольский край,
Россия. 356530



Директору МКУ ДО «Районный центр
детского юношеского технического
творчества»

Зотовой Е.В.

ул. Бассейная, 23 «А», г. Светлоград,
Петровский муниципальный округ,
Ставропольский край

17.06.2024 № 7-08-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства о
пожарной безопасности

Прокуратурой района на основании поступившей информации из отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю выявлены факты нарушения требований противопожарной безопасности в МКУ ДО «Районный центр детского юношеского технического творчества».

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) установлено, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Как следует из ст. ст. 1, 3, 16 Федерального закона № 69-ФЗ пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Система обеспечения пожарной безопасности представляет собой совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами, которая в том числе обеспечивается органами государственной власти и организациями, принимающими участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с ч. ч. 1, 2, ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения

Прокуратура Петровского района Ставропольского
края
№ Прлр-20070027-119-24-20070027

пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение по обеспечению безопасности людей и защита имущества при пожаре.

В силу ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, а также одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах пожарной безопасности, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона; пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с Федеральным законом.

Так, в нарушение ст. 4, 5, 6, ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила) не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, объекта защиты, здания центра. На объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). На момент проведения проверки отсутствует информация о возможности дальнейшей эксплуатации систем в здании.

Кроме того, в нарушение ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 2 Правил, п. 13 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» с вновь принятыми работниками организации не проводится вводный противопожарный инструктаж. На момент проверки записи о проведении вводного инструктажа с вновь принятым работником, отсутствуют.

Также, в нарушение ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 3 Правил, п. 14 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» с вновь принятыми работниками организации не проводится первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте до начала трудовой

деятель
с вновь

без
угр

деятельности. На момент проверки записи о проведении первичного инструктажа с вновь принятым работником, отсутствуют.

Выявленные нарушения являются грубым игнорированием пожарной безопасности и ставят по угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних, а также угрозу возникновения пожара в образовательном учреждении.

Анализируя изложенное, должностными лицами МКУ ДО «Районный центр детского юношеского технического творчества» игнорируются нормы действующего законодательства, в том числе требования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности.

Причинами и условиями данных нарушений является ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, ответственными за указанное направление сотрудниками МКУ ДО «Районный центр детского юношеского технического творчества», а также отсутствие должного контроля за деятельностью подчинённых работников с Вашей стороны.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства и руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих и не допущения впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.

3. О дате и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременно не менее чем за 3 суток сообщить в прокуратуру района для обеспечения участия в рассмотрении представления ее представителя.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом 30-дневный срок с приложением копий материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Стрельников

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E1388C9067F38A1582F64E51E6F207C
Владелец Стрельников Александр Владимирович
Действителен с 18.03.2024 по 11.06.2025

А.А. Мосейчук, тел. 8(86547)4-65-61